



C.D. na rysunku E-05/1

UWAGI

1. Przepusty kablowe zadławić przed wpływem wody.
2. Kable zasilające obwody instalacji oświetlenia terenu, parkingu i iluminacji pod jezdnią, chodnikami, oraz w miejscach kolizyjnych ułożyć w rurze ochronnej.
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-03, kom. 513-104-840 do 7 biuro@instalprojekt.net.pl	SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT		www.instalprojekt.net.pl	1:100	04.2013	E-05/2
OBIEKT	OŚWIETLENIE PARKU ROZYWKI	OPRACOWAŁ	J. Białecki		
WZAMOWIENIE	WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH	PROJEKTOVAŁ	mgr. D. Białecki		
PRACOWNIK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SCHEMAT OŚWIETLENIA ILLUMINACYJNEGO	OPRACOWAŁ	mgr. inż. SŁAW/OPW/OŚ/OŚ		
INWESTOR	GMINA MIASTO PSZÓW ul. PSZÓWSKA 534, 44-370				
LOKALIZACJA	PSZÓW SKRZYŻOWANIE ULIC TRAUĞUTTA I PSZÓWSKIEJ				