

### Dane za IV kwartał 2013 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	7,45
Mętność	NTU	1	0,31
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,5
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	247,4
Amoniak	mgNH <sub>4</sub> /l	0,5	0,04
Azotyny	mgNO <sub>2</sub> /l	0,5	0,007
Glin	mgAl/l	200	10,4
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	122
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0