

BALUSTRADY

Balustrady wykonać z rur o średnicy 50 mm i grubości ścianki min. 3,0 mm. Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo. W balustradach z wypełnieniem wypełnienie wykonać z siatki gabionowej fi 4,5 ocynkowanej o oczkach 76,2 x 76,2 mm,

Dla balustrady wejścia na mały taras wykonać jej wypełnienie i malowanie (konstrukcja balustrady wykonana).

W schodach stalowych wykonać stopnie które przykładowe podano na rysunku.