


Wodzisław Śl. 13.07.2015



Zarząd Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
ul. Markłowska 15
44 – 300 WODZISŁAW ŚL.

TO/.....⁴³⁰⁷...../2015

Dotyczy: **Jakości wody – II kwartał 2015 r.**

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

rs
Sprawę prowadzi:
Michalina Sobik
tel. 32 455 60 43 wew. 223
723 411 000

[Signature]
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wiesław Blutko

Do wiadomości:
1 x adresat + 1 zał.
1 x TO + 1 zał. a/a

Dane za II kwartał 2015 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	3,8
Mętność	NTU	1	0,23
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,6
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	209
Amoniak	mgNH ₄ /l	0,5	<0,02
Azotyny	mgNO ₂ /l	0,5	0,010
Glin	mgAl/l	200	8
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	91
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michalina Sobik
15.07.2015 r.